

STELLUNGNAHME	Referat BGM Kleine
	Amt Stabsstelle Klima Amtsleiter Herr Schneider
	Telefon 3 05-2600
	Telefax 3 05-2609
	E-Mail thomas.schneider@ingolstadt.de
Az. 2021-10-028	Datum 21.01.2022

Gremium	Sitzung am (falls bekannt)
Bezirksausschuss X	

Beratungsgegenstand

Sitzung vom 09.09.2021

Durchlassvolumen Geh- und Radwegbrücke über die Sandrach „Alte Mühle“

(AZ: 2021-10-028)

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Unterkante der Straßenbrücke liegt laut Tiefbauamt auf der gleichen Höhenkante wie die der Fuß,- und Radwegbrücke. Der Durchflussquerschnitt unter der Geh- und Radwegbrücke ist größer als der der Straßenbrücke. Nach den aktuellen Zahlen des Wasserwirtschaftsamtes (WWA) sind beim HW-100-Wasserstand beide Brücken ca. 20 cm eingestaut, da die Unterkante der Brücken gleich ist. D. h. wenn künftig an den Brücken bauliche Maßnahmen erforderlich sind, muss die Brückenunterkante angehoben werden (HW 100 + 50 cm Freibord). Derzeit besteht hier vom WWA Ingolstadt aber keine Forderung, da die Brücken genehmigt sind.

gez.

Thomas Schneider
Stabstellenleiter